


DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA


NOTAS GERAIS

1 - DIMENSÕES EM METROS, SALVO INDICADO EM CONTRÁRIO;
2 - ABRIGO EM ALVENARIA;
3 - PORTINHOLA DO ABRIGO EM CHAPA 18 DE AÇO GALVANIZADO, COM DUAS BANDEIRAS E ABERTURA EM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, DOBRADIÇAS EM AÇO DN2", 02 TRINCOS E DISPOSITIVO PARA CADEADO. TRATAMENTO ANTICORROSIVO GALVANIZADO A QUENTE E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA MUNSELL 6.5;

| POS. | DESCRIÇÃO | QTDE. |
|------|--|-------|
| 01 | TRANSIÇÃO PEAD PE100 SDR11 x LATÃO Ø1" - ROSCA BSP | 01 pç |
| 02 | VÁLVULA DE BLOQUEIO TIPO ESFERA FF CORPO EM LATÃO FORJADO Ø1" - ROSCA BSP 150# | 02 pç |
| 03 | UNIÃO AÇO GALVANIZADO MF ASSENTO CÔNICO BRONZE Ø1" - ROSCA BSP | 02 pç |
| 04 | NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO Ø1" - ROSCA BSP | 04 pç |
| 05 | FILTRO PARA GN TIPO Y Ø1" - ROSCA BSP | 01 pç |
| 06 | TÊ DE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO FFF Ø1"x1/2" - ROSCA BSP | 02 pç |
| 07 | VÁLVULA DE BLOQUEIO TIPO ESFERA BORBOLETA MF CORPO EM LATÃO FORJADO Ø1/2" - ROSCA BSP 150# | 02 pç |
| 08 | BUJÃO AÇO GALVANIZADO Ø1/2" - ROSCA BSP | 02 pç |
| 09 | CURVA 90° AÇO GALVANIZADO FF Ø1" - ROSCA BSP | 04 pç |
| 10 | REGULADOR DE PRESSÃO COM OPSO | 01 pç |
| 11 | PISCANO AÇO GALVANIZADO MF Ø1"x1 1/4" - ROSCA BSP | 02 pç |
| 12 | MEDIDOR DE VAZÃO - DIAFRAGMA G10.0 E ROTATIVOS > G25.0 | 01 pç |
| 13 | NIPLE LONGO AÇO GALVANIZADO Ø1" | 02 pç |




VISTA FRONTAL




PLANTA




VER NOTA 3



DIMENSÕES E AFASTAMENTOS
VISTA FRONTAL



AFASTAMENTOS
VISTA LATERAL

| | | | | | | | |
|--|-----------------|----------------------------|---|------------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 19/03/2020 | G.FIOROT | GEDIAS | CORONA | LUERLES | |
| REV. | DESCRIÇÃO | DATA | ELABORADOR | REVISOR | VERIFICADOR | APROVADOR | |
| ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO. | | | | | | | |
| PROJ.: | | | <div></div> <div> WALDEMAR GARCIA TEIXEIRA CREA Nº: 201527850-5</div> | | | | |
| <div></div> | | | | | | | |
| CLIENTE OU USUARIO: | | | | | | | |
| COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO | | | | | | | |
| TIPO DE INSTALAÇÃO: | | | | | | | |
| CONJUNTO DE REGULAGEM E MEDIÇÃO | | | | | | | |
| ÁREA: | | | | | | | |
| ESPÍRITO SANTO | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO/TÍTULO: | | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE ABRIGO E MONTAGEM DE CRM TIPO II PARA MEDIDORES DIAFRAGMA G10.0 E ROTATIVOS > G25.0 | | | | | | | |
| ELABORADOR: G.FIOROT | | REVISOR: GEDIAS | | VERIFICADOR: CORONA | | APROVADOR: LUERLES | |
| ESCALA: SEM ESCALA | | ARQ.: TP-G-031-REV0.dwg | | FORMATO: A3 | | FOLHA: 01/01 | |
| DATA: 19/03/2020 | | DES. Nº: | | TP-G-031 | | | REV.2: 00 |