



DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA					
1 - A PORTINHOLA FOI DESENVOLVIDA A PARTIR DAS EXECUÇÕES ANTERIORES;					
2 - NBR 15526 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA PARA GASES COMBUSTÍVEIS EM INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS - PROJETO E EXECUÇÃO;					
NOTAS GERAIS					
1 - DIMENSÕES COTADAS EM MILÍMETROS (MM), SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA;					
2 - APLICAÇÃO DESTA PORTINHOLA EM ABRIGO DE CRM TIPO II;					
3 - INSTALAR (SOLDAR) TRINCO NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR DA PARTE INTERNA DO BATENTE DA PORTA ESQUERDA;					
4 - AO INSTALAR AS ALÇAS DE FIXAÇÃO DO REQUADRO, GARANTIR QUE A INSTALAÇÃO DO CONJUNTO BUCHA+PARAFUSO NAS ALÇAS DA PORTINHOLA ESTEJAM PERFEITAMENTE EXECUTADAS DE MODO A DIFICULTAR A POSSIBILIDADE DE FURTOS DO CONJUNTO;					
5 - O CONJUNTO DA PORTINHOLA NÃO INCLUI O CADEADO;					
6 - A VENTILAÇÃO DO ABRIGO FOI PROJETADA DE MODO A ATENDER O ITEM 7.5.2.2 DA NBR 15526 COM AS VENEZIANAS DA PORTINHOLA (200 FUROS);					
7 - O FURO NO DISPOSITIVO PARA CADEADO DEVE SER COMPATÍVEL COM CADEADO PADRÃO - TIPO CHAVE COMUM - TAMANHO 20;					
8 - QUANTIDADE DE VENEZIANAS - 100 POR PORTA - TOTAL = 200 FUROS.					