




VISTA FRONTAL




PLANTA



DIMENSÕES E AFASTAMENTOS  
VISTA FRONTAL



DIMENSÕES E AFASTAMENTOS  
VISTA LATERAL



POS.	DESCRIÇÃO	QTDE.
01	TRANSIÇÃO PEAD PE100 SDR11 x LATÃO Ø1" - ROSCA BSP	01 pç
02	LUVA DE REDUÇÃO MF Ø1" x 1/2" - ROSCA BSP	01 pç
03	VÁLVULA DE BLOQUEIO TIPO ESFERA FF CORPO EM LATÃO FORJADO Ø1" - ROSCA BSP 150#	02 pç
04	UNIÃO AÇO GALVANIZADO MF ASSENTO CÔNICO BRONZE Ø1/2" - ROSCA BSP	02 pç
05	NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO Ø1/2" - ROSCA BSP	05 pç
06	FILTRO PARA GN TIPO Y Ø1/2" - ROSCA BSP	01 pç
07	TÊ AÇO GALVANIZADO FFF Ø1/2" - ROSCA BSP	02 pç
08	VÁLVULA DE BLOQUEIO TIPO ESFERA BORBOLETA MF CORPO EM LATÃO FORJADO Ø1/2" - ROSCA BSP 150#	02 pç
09	BUJÃO AÇO GALVANIZADO Ø1/2" - ROSCA BSP	02 pç
10	CURVA 90° AÇO GALVANIZADO MF Ø1/2" - ROSCA BSP	04 pç
11	REGULADOR DE PRESSÃO MODELO TECNIX OPSO ENTRADA E SAÍDA Ø1/2"	01 pç
12	BUCHA DE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO Ø1 1/4" x 1/2" - ROSCA BSP	02 pç
13	UNIÃO AÇO GALVANIZADO FF ASSENTO CÔNICO BRONZE Ø1 1/4" - ROSCA BSP	02 pç
14	MEDIDOR DE VAZÃO TIPO DIAFRAGMA <=G4.0	01 pç
15	NIPLE LONGO AÇO GALVANIZADO Ø1/2"	01 pç

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

NOTAS GERAIS

- 1 - DIMENSÕES EM METROS, SALVO INDICADO EM CONTRÁRIO;
- 2 - MONTAGEM E CONTRUÇÃO DO ABRIGO EM CHAPA 18 DE AÇO GALVANIZADO, COM PORTINHOLA DE UMA BANDEIRA COM ABERTURA EM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, DOBRADIÇAS EM AÇO DN2", E DISPOSITIVO PARA CADEADO, TRATAMENTO ANTICORROSIVO GALVANIZADO A QUENTE E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA MUNSELL6.5;

00	EMISSÃO INICIAL	19/03/2020	G.FIOROT	GEDAIAS	CORONA	LUERLES
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	ELABORADOR	REVISOR	VERIFICADOR	APROVADOR

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO.

PROJ.:



WALDEMAR GARCIA TEIXEIRA  
CREA Nº: 201527850-5

ES GÁS

CONTRATO:

CLIENTE OU USUARIO:  
COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO

TIPO DE INSTALAÇÃO:  
CONJUNTO DE REGULAGEM E MEDIÇÃO

ÁREA:  
ESPÍRITO SANTO

DESCRIÇÃO/TÍTULO:  
MONTAGEM DE CRM E FORNECIMENTO DE ABRIGO TIPO III  
PARA MEDIDORES DIAFRAGMA <= G4.0

ELABORADOR: G.FIOROT	REVISOR: GEDAIAS	VERIFICADOR: CORONA	APROVADOR: LUERLES
ESCALA: SEM ESCALA	ARQ.: TP-G-032_Rev. 02.dwg	FORMATO: A3	FOLHA: 01/01
DATA: 19/03/2020	DES. Nº: TP-G-032	REV.2: 00	