



C

B


A



**VISTA FRONTAL E POSTERIOR**  
ESCALA: 1/150




**DETALHE 1**  
ASSINATURA  
ESCALA: 1/75




**VISTA LATERAL DIREITA**  
ESCALA: 1/150


**VISTA LATERAL ESQUERDA**  
ESCALA: 1/150



**ACABAMENTOS**  
ESCALA: 1/150



**VISTA SUPERIOR**  
ESCALA: 1/150



**SEÇÃO AA**  
ESCALA: 1/75

## DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

1 - **ABNT NBR 15280-2** - Dutos terrestres Parte 2: Construção e montagem  
Figura C.3-b – Marco sinalizador de dutos

## NOTAS GERAIS

- 1 - DIMENSÕES COTADAS EM CENTÍMETROS, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA;
- 2 - ELEMENTO UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DOS LIMITES DE FAIXA DE SERVIDÃO OU DA PRÓPRIA DIRETRIZ DO DUTO;
- 3 - MARCO EM CONCRETO ARMADO, DEVENDO SER PREPARADO DE FORMA QUE A RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DO CONCRETO À COMPRESSÃO AOS 28 DIAS SEJA IGUAL OU SUPERIOR A 8 MPa.
- 4 - ACABAMENTO EM PINTURA COM TINTA DE POLIURETANO ACRÍLICO NAS CORES BRANCO, AMARELO CONFORME NORMA NBR 15280-2;
- 5 - PINTURA DA LOGO CONFORME CORES ESGÁS:
  - AZUL CÉU, PANTONE® 2935 U
  - VERDE LLITORAL, PANTONE® 389 U
- 6- BASE COM FUNDAÇÃO DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL COM ACABAMENTO NATURAL SEM PINTURA;
- 7 - QUANDO O MARCO ESTIVER LOCADO NO EIXO DA TUBULAÇÃO SUBSTITUIR A COTA DE DISTÂNCIA COM A PALAVRA "EIXO" COM SETA PARA BAIXO;
- 8 - FIXAR CONFORME ESPECIFICADO EM NORMA (N-2200);

00	EMIÇÃO ORIGINAL	06/04/2021	G.FIOROT	GEDAIAS	CORONA
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO

CONTRATADA:	RESPONSÁVEL TÉCNICO:
	
	CONTRATO:
	<b>4600209343</b>

CLIENTE OU USUÁRIO:			
<b>COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO</b>			
TIPO DE INSTALAÇÃO:			
<b>DESENHO TÍPICO</b>			
ÁREA:			
<b>ESPÍRITO SANTO</b>			
DESCRIÇÃO/TÍTULO:			
<b>TÍPICO</b>			
<b>MARCO LOCALIZADOR DE DUTO DE DELIMITADOR DE FAIXA</b>			
EXECUTOR:	G.FIOROT	REVISOR:	GEDAIAS
APROVADOR:	CORONA	DATA:	08/04/2021
ARQUIVO:	TP-A-002.dwg	FOLHA:	01-01
INDICADAS	DES. N.º	<b>TP-A-002</b>	
REV.:	0		