



ESCALA: 1:150




Vista Frontal

ESCALA: 1:150




Vista Frontal




Vista Frontal

Vista Posterior


Vista Lateral



VISTA POSTERIOR
ESCALA: 1:100



VISTA SUPERIOR
ESCALA: 1:100




VISTA LATERAL
ESCALA: 1:75

ESCALA: 1:150




Vista Frontal




Acabamentos

ESCALA: 1:150



Vista Posterior




Vista Lateral

1 - MANUAL DE SINALIZAÇÃO PARA AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, INDUSTRIAIS E MARÍTIMOS PETROBRAS-REV0;

- 1 - DIMENSÕES COTADAS EM CENTÍMETROS (cm), SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA;
- 2 - PLACA QUE APRESENTA UMA ÚNICA INFORMAÇÃO SOBRE SEGURANÇA;
- 3 - DEVE SER UTILIZADA PARA IDENTIFICAR ÁREAS QUE ESTEJAM DENTRO DO RAIO DE CLASSIFICAÇÃO COM ATMOSFERA EXPLOSIVA;
- 4 - PODE SER FIXADA EM GRADES, CERCAS E ALVENARIA, CONFORME DESENHO;
- 5 - PARA FIXAÇÃO DO AUTOADESIVO DE RECORTE NAS PLACAS, FAZER APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIE HOMOGÊNEA, UTILIZAR ESSE SISTEMA DE FIXAÇÕES EM CASOS ESPECÍFICOS, QUANDO NÃO HOUVER OUTRA POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO;
- 6 - A PLACA TAMANHO GRANDE DEVE SER FIXADA ATRAVÉS DO SISTEMA DE REQUADROS MULTIUSO EM POSTE EM TUBO METÁLICO Ø2" COM FECHAMENTO SUPERIOR EM CHAPA METÁLICA SOLDADA E LIXADA SEM ACABAMENTO. O CONJUNTO DE SUSTENTAÇÃO É GALVANIZADO A FOGO.
FIXAÇÃO DO POSTE DE SUSTENTAÇÃO POR BASE EM CONCRETO Ø350mm e H= 600mm, COM LAJE SUPERIOR NAS DIMENSÕES DE 50 X 50CM e ESPESURA 5CM EM SUPERFÍCIES SEM PAVIMENTO.
- 7 - A PLACA TAMANHO MÉDIO PODE SER FIXADA EM TELA OU GRADES ATRAVÉS DE REQUADRO MULTIUSO FIXADO COM ABRAÇADEIRA METÁLICA.
- 9 - A PLACA TAMANHO PEQUENO PODE SER FIXADA EM ALVENARIA, UTILIZANDO FITA DUPLA FACE;

00	EMISSÃO ORIGINAL	05/05/2021	G.FIOROT	GEDIAIS	CORON
REV.		DATA	EXEC.	VERIF.	APROV

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO

<p>PROJ.:  NIP do Brasil Estudos e Projetos</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO:  WALDEMAR GARCIA TEIXEIRA CREA Nº: R3-04773/D</p>
<p> ESgas</p>	<p>CONTRATO N.º: 4600209343</p>

CLIENTE OU USUÁRIO:

COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO

TIPO DE INSTALAÇÃO: **DESENHO TÍPICO**

ÁREA: **ESPÍRITO SANTO**

DESCRIÇÃO/TÍTULO:

**PLACA DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
ATMOSFERA EXPLOSIVA**

EXECUTOR: G. FIOROT		VERIFICADOR: GEDAIAS		APROVADOR: CORONA	
ESCALA: INDICADAS	ARQ.: TP-A-016-REV0.dwg	FORMATO: A1	FOLHA: 01/01		
DATA APROV.: 05/05/2021	DES. Nº: TP-A-016			DATA REV.:	REV.: 0

FORMATO A2= 420x59