



CONTRATADA:

NÚMERO:

CLIENTE OU USUÁRIO:

COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO

DATA:

05/05/2021

TIPO DE INSTALAÇÃO:

DESENHO TÍPICO

FOLHA:

01/01

ÁREA / EMPREENDIMENTO:

ESPÍRITO SANTO

ESCALA:

S/ESCALA

DESCRIÇÃO:

PLACA EXTINTOR

DES. NÚMERO:


TP-A-018

## PLACA DE SEGURANÇA


## MODELO PEQUENO

## DETALHES DA PLACA

ESCALA: 1:150




VISTA FRONTAL




ACABAMENTOS

DETALHES DE FIXAÇÃO  
EM ALVENARIA OU SIMILAR COM  
FITA DUPLA FACE

ESCALA: 1:150




VISTA POSTERIOR



VISTA LATERAL

DETALHES DE FIXAÇÃO  
EM POSTE AÇO COM BARRA  
ALUMÍNIO

ESCALA: 1:150



VISTA FRONTAL

- 1 - DIMENSÕES COTADAS EM CENTÍMETROS (cm), SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA;
- 2 - PLACA QUE APRESENTA UMA ÚNICA INFORMAÇÃO SOBRE SEGURANÇA;
- 3 - DEVE SER UTILIZADA PARA IDENTIFICAR ÁREAS QUE ESTEJAM DENTRO DO RAIO DE CLASSIFICAÇÃO COM ATMOSFERA EXPLOSIVA;
- 4 - PARA FIXAÇÃO DO AUTOADESIVO DE RECORTE NAS PLACAS, FAZER APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIE HOMOGÊNEA. UTILIZAR ESSE SISTEMA DE FIXAÇÃO SOMENTE EM CASOS ESPECÍFICOS, QUANDO NÃO HOUVER OUTRA POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO;
- 5 - A PLACA PODE SER FIXADA:
  - ATRAVÉS DE BARRA CHATA EM ALUMÍNIO ANODIZADO 1 x 3/16" EM TUBO AÇO GALVANIZADO A FOGO Ø2" E ESTE CHUMBADO AO PISO CONFORME DESENHO OU;
  - FIXADA EM ALVENARIA, UTILIZANDO FITA DUPLA FACE.

	ORIGINAL	REV. 1	REV. 2	REV. 3	REV. 4	REV. 5	REV. 6	REV. 7	REV. 8
DATA	05/05/2021								
EXECUÇÃO	G. FIOROT								
VERIFICAÇÃO	GEDAIAS								
APROVAÇÃO	CORONA								