
	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Nº.: ET-SD-00-G-005
	Usuário: GOP	Folha: 2 de 3
	AQUISIÇÃO MANGUEIRAS DE ALTA PRESSÃO	

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	3
2 – REQUISITOS GERAIS.....	3
3 – DOCUMENTAÇÃO.....	3
4 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO	3
5 – LOCAL ENTREGA.....	<i>Erro! Indicador não definido.</i>

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Nº.: ET-SD-00-G-005
	Usuário: GOP	Folha: 3 de 3
	AQUISIÇÃO MANGUEIRAS DE ALTA PRESSÃO	

1 – INTRODUÇÃO

Esta especificação fixa as condições mínimas exigíveis para aquisição de mangueiras de alta pressão para uso na área de concessão - ES.

2 – REQUISITOS GERAIS

2.1. FORNECIMENTO DE 10(DEZ) DE MANGUEIRAS; PARA GÁS NATURAL COMPRIMIDO; FABRICANTE PARKER; MODELO PARFLEX 5CNG-16 ; MATERIAL DO TUBO INTERNO NYLON ELETRICAMENTE CONDUTIVO; REFORCO(CARCACA) FIBRA; COBERTURA POLIURETANO; PRESSAO DE TRABALHO 5.000 PSI (MAX) COMPRIMENTO 5 M; DIAMETRO INTERNO 1POL; COR VERMELHA; C/CONEX. FEMEA JIC 37º; PORCA GIRATORIA 206BA-16-16; TERMINAIS PRENSADOS;

2.2. FORNECIMENTO DE 4(QUATRO) MANGUEIRA; MODELO 5CNG-12; FABRICANTE PARKER; FLUIDO(S) PROCESSO GAS NATURAL COMPRIMIDO; DIAMETRO INTERNO 3/4POL (19,05MM); COMPRIMENTO 2000MM; MATERIAL DO TUBO INTERNO NYLON ELETRICAMENTE CONDUTIVO; REVESTIMENTO EXTERNO POLIURETANO; REFORCO(S) FIBRA; CONEXAO FEMEA JIC 37º; PORCA GIRATORIA 206BA-16-16; TERMINAIS PRENSADOS; CLASSE DE PRESSAO 5000 PSI; COR(ES) VERMELHA; Tp: PARKERHANN K5CNGJCJC121212 365MM ou sucedâneo.

3 – DOCUMENTAÇÃO

3.1 - O fabricante deverá fornecer no mínimo os documentos abaixo:

- Certificados de qualidade dos materiais;
- Relatórios de teste de pressão.

4 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

4.1 - A medição será feita por unidade fornecida, de acordo com as especificações deste anexo e pago em até 30 dias após o recebimento e aceitação pela ES GÁS.

5 – LOCAL DE ENTREGA

6.1 – Centro de Operações de Carapina, localizado na Rua Independência nº 82, Carapina, Serra -ES.